



## UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění  
Ne. CE/CZ/0850/V6/2025/0788

Jméno a adresa výrobce:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika**

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

### SVÍTIDLO LED

Typ/varianta:

**AVAR 6060 40W-NW, AVAR 6060 40W-CW,  
AVAR 6262 40W-NW, AVAR 6262 40W-WW,  
AVAR 6262 28-40W-NW, AVAR U 6060 32W-NW,  
AVAR 6060 32W-CCT, AVAR O 6060 40W-NW**

Ochranná známka:

**Kanlux**

Základní parametry:

220-240V~; 50Hz; třída II; IP20; LED SMD: 28-40W, 32W, 40W

Číslo dávky:

#AC4

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

**Direktiva (LVD) – 2014/35/EU**

**Direktiva (EMC) – 2014/30/EU**

**Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

**Direktiva (EuP) – 2009/125/EC**

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

| České normy                                   | Evropské normy                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| ČSN IEC EN 60598-1 ed. 7:2021 +A11:2022       | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022       |
| ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2:2021               | EN IEC 60598-2-1:2021               |
| ČSN EN 62471:2009                             | EN 62471:2008                       |
| ČSN EN 62493 ed. 2:2015 +A1:2023              | EN 62493:2015 +A1:2022              |
| ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020 +A11:2020         | EN IEC 55015:2019 +A11:2020         |
| ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5:2018 +A1:2021      | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021      |
| ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014 +A1:2019 +A2:2022 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 |
| ČSN EN 61547 ed. 2:2010                       | EN 61547:2009                       |
| ČSN EN IEC 63000:2019                         | EN IEC 63000:2018                   |

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

**NWP/8069, NWP/12663, NWP/12665; ID 0850; S.CE/0788**

**Radzionków, 24.04.2025**

**Kanlux SA** 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek

**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Staniczek

**Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnic

(jméno, funkce) (podpis)