



PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba 216
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 7/2016 ze dne 19. prosince 2016

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5/2018/0085

vydaný pro

výrobce:

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice, IČ: 25209779

místo výroby:

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice

stát původu výrobku:

Česká republika

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Jednokřídlové dřevěné plné dveře požárně odolné v obložkové nebo ocelové zárubni, jednokřídlové dřevěné plné dveře požárně odolné a kouřotěsné v obložkové nebo ocelové zárubni

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5/2018/0085 ze dne 20. dubna 2018 vydaném Autorizovanou osobou 216 s platností do 30. dubna 2021 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2018/0085 ze dne 24. dubna 2018, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem výrazně nezmění, nebo pokud Autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5a/2015/0078 ze dne 30.04.2015, vydaný AO 216.

Autorizovaná osoba 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády.

O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 24. dubna 2018




Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5/2018/0085

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-2	Požárně odolné jednokřídlové plně dveře DK o max. jmen. rozměrech 1150 × 1985 × 41mm (š × v × tl.), obložková zárubeň FABI S v protipožárním provedení, <u>osazené v tuhé norm. podpěrné konstrukci tl. 150 mm</u> El₂ 30 - C0/ EW 30 - C0 požární odolnost oboustranně	Požárně odolné jednokřídlové plně dveře DK o max. jmen. rozměrech 1150 × 1985 × 41mm (š × v × tl.), obložková zárubeň FABI S v protipožárním provedení, <u>osazené v tuhé norm. podpěrné konstrukci tl. 150 mm</u> El₂ 30 - C0/ EW 30 - C0 požární odolnost oboustranně	Splněno ¹⁾
		Požárně odolné jednokřídlové plně dveře DK o max. sv. rozměrech 1100 × 1970 × 41 mm (š × v × tl.), obložková zárubeň GRENAMAT C / DTD tl. 22 mm, <u>osazené v tuhé norm. podpěrné konstrukci tl. 150 mm</u> El₁ 30 / EW 30 požární odolnost ze strany závěsů	Požárně odolné jednokřídlové plně dveře DK o max. sv. rozměrech 1100 × 1970 × 41 mm (š × v × tl.), obložková zárubeň GRENAMAT C / DTD tl. 22 mm, <u>osazené v tuhé norm. podpěrné konstrukci tl. 150 mm</u> El₁ 30 / EW 30 požární odolnost ze strany závěsů	Splněno ²⁾
Požární odolnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-2	Požárně odolné jednokřídlové plně dveře DK o max. jmen. rozměrech 1150 × 1985 × 41mm (š × v × tl.), ocelová zárubeň tl. 1,5 mm, <u>osazené v tuhé norm. podpěrné konstrukci tl. 150 mm</u> El₂ 30 / EW 30 požární odolnost oboustranně	Požárně odolné jednokřídlové plně dveře DK o max. jmen. rozměrech 1150 × 1985 × 41mm (š × v × tl.), ocelová zárubeň tl. 1,5 mm, <u>osazené v tuhé norm. podpěrné konstrukci tl. 150 mm</u> El₂ 30 / EW 30 požární odolnost oboustranně	Splněno ³⁾
Kouřotěsnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-2	Požárně odolné dveře o max. sv. rozměrech DK 1100 × 1970 × 41 mm (š × v × tl.) obložková zárubeň GRENAMAT C / DTD strana bez závěsů S₂₀₀ / S_a	Požárně odolné dveře o max. sv. rozměrech DK 1100 × 1970 × 41 mm (š × v × tl.) obložková zárubeň GRENAMAT C / DTD S₂₀₀ / S_a strana bez závěsů	Splněno ⁴⁾
		Požárně odolné dveře o max. sv. rozměrech DK 1100 × 1963 × 41 mm (š × v × tl.) ocelová zárubeň tl. 1,5 mm oboustranně S₂₀₀ / S_a	Požárně odolné dveře o max. sv. rozměrech DK 1100 × 1963 × 41 mm (š × v × tl.) ocelová zárubeň tl. 1,5 mm S₂₀₀ / S_a oboustranně	Splněno ⁵⁾
Třída reakce na oheň - desky na bázi dřeva - desky Grenamat	ČSN 73 0810 ČSN 13501-1+A1	D-s2,d0 C-s1,d0	D-s2,d0 C-s1,d0	Splněno
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP3	DP3	Splněno
Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 1192 ČSN 74 6401	třída 2	třída 2	Splněno
Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 1192 ČSN 74 6401	třída 2	třída 2	Splněno
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem	ČSN EN 1192 ČSN 74 6401	třída 2	třída 2	Splněno
Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem	ČSN EN 1192 ČSN 74 6401	třída 2	třída 2	Splněno
Průvzdušnost	ČSN EN 12207 ČSN 74 6401	ocelová zárubeň třída 3 obložková zárubeň třída 2	ocelová zárubeň třída 3 obložková zárubeň třída 2	Splněno
Zdravotní nezávadnost	Zdravotní nezávadnost	Zdravotní nezávadnost	Zdravotní nezávadnost	Splněno
Kontrola skladby vzorku výrobku – rozměrové, materiálové a konstrukční provedení	Posouzení dle „Metodického pokynu pro odběr vzorku výrobku a zkoušky při dohledu	Soulad s technickou dokumentací výrobku	Hodnotí se při pravidelném dohledu	Viz ⁶⁾

Pozn.:

- 1) Platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-08-06-903-C-2, viz [6], kap. 2 protokolu o certifikaci.
- 2) Platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-08-05-047-C-2, viz [8], kap. 2 protokolu o certifikaci.
- 3) Platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-08-06-904-C-2, viz [10], kap. 2 protokolu o certifikaci.
- 4) Platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-09-06-001-C-2, viz [12], kap. 2 protokolu o certifikaci.
- 5) Platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-09-11-005-C-2, viz [14], kap. 2 protokolu o certifikaci.
- 6) Viz záznam o zkoušce ověření skladby vzorku uvedený v Protokolu o dohledu.

Platnost STO č. S-216/C5/2018/0085 je do 30. dubna 2021.



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216