



Základní popis

Použití zařízení	Changeover relay
Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iTL
Typ produktu nebo součásti	Impulzní relé
Označení přístroje	ITLI
Popis pólů	2P
Složení kontaktů	1 Z + 1 V
[In] jmenovitý proud	16 A
Typ sítě	AC
Napětí ovládacího obvodu	110 V DC 230...240 V AC 50/60 Hz

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Dálkové a manuální ovládání Odpojení cívky
Typ ovládacího signálu	Impulzní
Spínací frekvence	5 spínacích operací/min. 100 spínacích operací/min.
Doba trvání impulzu	50 ms...1 s
Typ dálkového ovládání	Prosvětlené tlačítko 3 mA
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	84 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Elektrická životnost	AC-22 : 100000 cykly AC-21 : 200000 cyklu
Kompatibilita	IATLm IATLz IETL iTL 16 IATLc IATL4 IATLs IATEt IATLc+S

Prostředí

Standardy	EN 669-1 EN 669-2-2
Certifikace výrobku	CCC GOST
Označení kvality	NF IMQ VDE CEBEC KEMA
Úroveň hluku	<= 60 dB
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % (55 °C)
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0910 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Vliv Na Životní Prostředí
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------