PROTOKOL O ZKOUŠCE TYPU VÝROBKU
1393-CPR-1204

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává tento protokol pro stavební výrobek:

vyrobený výrobcem nebo pro výrobce:

Interlignum a.s.
Koželužská 157
583 01 Chotěboř
IČO: 60 72 97 16

a vyrobený v(e)

Interlignum a.s.
Mikuláše Střely 191
582 66 Krucemburk

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE ThermoGuard

Tento protokol prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností v rámci systému 3 a vlastností popsaných v příloze ZA normy

EN 14351-1:2006+A2:2016

a že výrobek splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Tento protokol byl poprvé vydán dne 25. listopadu 2019 a zůstává v platnosti, pokud se podstatně nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby, nejpozději však do 25. listopadu 2022.

Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas oznámeného subjektu, který ho vydal. Originální výtisky jsou opatřeny reliéfním razítkem.

Datum:	2019-11-25	
Počet stran:	3	
Přílohy:	1 klasifikace vlastností	
	5 protokolů o zkoušce	
	1 protokol o výpočtu	
Počet výtisků:	2	výtisk č. 1: žadatel
		výtisk č. 2: archiv OS 1393
Výtisk číslo:	1	

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. OZNÁMENÝ SUBJEKT 1393 ÚNMZ

Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí Oznámeného subjektu č. 1393

1. HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ NORMA, ZAHRANIČNÍ TECHNICKÁ NORMA PŘEJÍMAJÍCÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE HARMONIZOVANOU EVROPSKOU NORMU, EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ NEBO URČENÁ NORMA

ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

2. ÚDAJE O VÝROBKU

Dřevěné vchodové dveře ThermoGuard určené jako výplň stavebního otvoru mezi vnitřním vytápěným a venkovním prostorem. Plní funkci tepelně izolační, zvukově izolační a ochranu před povětrností. Výrobky jsou bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost.

3. POUŽITÉ TECHNICKÉ DOKUMENTY

- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

4. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH POSOUZENÍ

Výsledky zkoušek a výpočtu obsahují protokoly:

- Raport z badania nr: MLTB-1959-2016-I ze dne 21.3.2016
- Raport z badania nr: MLTB-1959-2016-III ze dne 23.2.2016
- Raport z badania nr: MLTB-1959-2016-IV ze dne 23.2.2016
- Raport z badania nr: MLTB-1959-2016-V ze dne 23.2.2016
- Raport z badania nr: MLTB-1959-2016-VI ze dne 23.2.2016
- Raport z badania nr: MLTB-1959-2016-VII ze dne 23.2.2016
- Raport z badania nr: MLTB-1959-2016-VIII ze dne 21.3.2016

Posouzení výsledků zkoušek obsahují následující tabulky:

Tab. 1. Pro dřevěné dveře vnější, jednokřídlové, včetně zárubně, rozměr 1 097 x 2 202 mm
Základní vlastnosti

Vlastnost / hodnota / rozměr	Klasifikační nebo zkušební postup	Deklarovaná hodnota
Odolnost proti zatížení větrem / tlak	ČSN EN 12211	**4**
Odolnost proti zatížení větrem (průhyb rámu)	ČSN EN 12211	**C**
Vodotěsnost / zkušební tlak	ČSN EN 1027	**NPD**
Nebezpečné látky	-	**Ujištění výrobcem**
Součinitel prostupu tepla	ČSN EN ISO 10077-1	**1,1 W/(m² K)**
Průvzdušnost / tlak	ČSN EN 1026	**4 / 600**

*hodnota stanovena na referenčním vzorku dveří o rozměrech 1 230 x 2 180 mm

5. ZÁVĚR

Výrobek „DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE ThermoGuard“ splňuje požadavky harmonizované normy ČSN EN 14351-1+A2.

Vypracoval(a): Ing. Petr Nováček, DiS.