



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4603AS0382

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	CFH Löt- und Gasgeräte GmbH Bahnhofstraße 50, D-74254 Offenau
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Schlauch für Flüssiggas (4603)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flüssiggasschlauch mit Einlage
Modell <i>model</i>	CFH No. 7...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 20/120/4603/01 vom 12.08.2020 (EBI) Baumusterprüfung: 15/166/4603/1 vom 24.11.2016 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 16436-1 (01.12.2020)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 31.08.2025 / 21-0084-GNR

10.02.2021 Kö B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
CFH No. 71165	Druckklasse: 2 max. Betriebsdruck: 10 bar	Abmessungen: 4,0 x 3,5 mm
CFH No. 70710	Druckklasse: 2 max. Betriebsdruck: 10 bar	Abmessungen: 6,3 x 3,5 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Umgebungstemperaturbereich: -30...+70 °C