




Příručka pro profesionální montéry

Pro startovací sadu – Drátový Smart Termostat V3+

CZ



Tato příručka je určena výhradně pro profesionální montážní firmy. Obsahuje obecné pokyny k instalaci chytrého termostatu tado°.

Manual version 3.2

Instalace pro DIY




Pokud nejste profesionální instalatér, stáhněte si aplikaci tado°. V ní najdete konkrétní pokyny k instalaci.




1. Připojení k internetu

A. Připojte Bridge k routeru, pokud není volný USB port, pak použijte příbalený 5V napáječ.

B. Zmačkněte a držte párovací tlačítko dokud LED nezačne blikat.



Bliká
Svítlí







2. Párování Smart termostatu

A. Odstraňte ochranný pásek u baterií

B. Držte 3sec tlačítko pro start párování.

C. Párování může trvat až 2min.




D. Signalizace úspěšného párování.



Pokud párování selže (E0), ověřte, že je vzdálenost zařízení do 3 metrů. Znovu spustíte párování držením tlačítka (přibližně 3 sec)

3. Montáž Smart Termostatu

Přípevněte zadní desku inteligentního termostatu na stěnu pomocí přiložených šroubů nebo lepicích podložek.



Rozlož:
Krok 4: Zapojení Smart Termostatu
krok 5: Konfigurace

4. Zapojení Smart Termostatu


**Pozor!**
Vypni přívod před
Zapojováním.

**Přečtěte si manuál výrobce kotle**
Identifikujte řídicí rozhraní a zkontrolujte,
zda je podporováno tado®.


Informace o zapojení zónového
ventilu/ventilu podlahového vytápění
naleznete v návodu k obsluze ventilu.

Výchozí tovární nastavení je Relé. Pokud je Smart Termostat připojen jako relé, tak lze krok 5 (konfigurace) přeskočit.

Bezpotenciální relé



230V relé



Výrobce	Řídicí rozhraní	Config. Menu ID	Hot Water control	tado® kontakty	
				COM	NO
Různí	Bezpotenciální relé	R01	✗	RT	RT
Různí	230V Relé	R01	✗	L	SL

 **Běžné značení
na kotli**

Digital



Výrobce	Řídicí rozhraní	Config. Menu ID	Hot Water control	tado° kontakty	
				-	+
Různí	Opentherm	D01	✓	OT(-)	OT(+)
Vaillant, Glowworm, Heatline, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann	Vaillant-e-Bus * **	D07	✓	eBUS(-)	eBUS(+)
	Vaillant-e-Bus* (with VRC 430/470)	D05	✗	eBUS(-)	eBUS(+)
Junkers, Worcester, e.l.m. leblanc, Bosch	HT-Bus**	D17	✓	B	B
Buderus, Nefit, Sieger, Bosch	EMS-Bus**	D31	✓	EMS (1)	EMS (2)
	EMS+ Bus	D27	✗	EMS (1)	EMS (2)
	UBA-Bus	D24	✓	3	4
Chaffoteaux, Ariston	Chaffoteaux Ebus/BridgeNet	D57	✓	T	B
Elco, Brötje, Atlantic, Chappee, Baxi, BaxiRoca	BS-Bus	D62	✓	CL-	CL+
Wolf	Wolf-eBus	D45	✓	eBus(1)	eBus(2)
Viessmann	KM-Bus***	D37	✗	KM-Bus	KM-Bus


*VR33 Překladový modul OpenTherm (v Nizozemsku) by měl být odstraněn.

** Kompatibilní pouze s jedním topným okruhem. Stávající vestavný regulátor by měl být odstraněn.

*** Pro rozhraní KM-Bus je nutná speciální konfigurace kotle, viz tabulka na zadní straně.

i **Běžné značení
na kotli**

Analog




Výrobce	Řídicí rozhraní	Config. Menu ID	Hot Water control	tado° kontakty A	-	+
Junkers	Junkers 1-2-4 24V	A01	✗	2	4	1
Vaillant	Vaillant 7-8-9 24 V	A07	✗	7	9	8
Wolf	Wolf 1-2-3 24V	A08	✗	↓	0V	24V

❶ Běžné značení na kotli


5. Konfigurace

 Pomocí termostatu nastavte rozhraní , podle výše uvedené tabulky (Hot Water control, Config Menu ID)


A. Stiskněte tlačítko na 3 sec



B. Znovu stiskněte tlačítko na 3 sec



C. Znovu stiskněte tlačítko na 3 sec



D. Počkejte dokud se nenačte menu



E. Vyberte **Config Menu ID** dle tabulky
Potvrďte stiskem



F. Vyberte HC01 stiskem potvrďte



G. Na základě rozhraní, aktivujte **Hot Water control.**
Stiskem Potvrďte.



H. Vyberte EK stiskem potvrďte



I. Uložte nastavení stiskněte tlačítko



J. Nastavení uloženo



Nastavení Kotle POUZE pro Viessmann KM-Bus Controller

Vitotronic 200 /300
(GW..., HO..., KW...,
KO...)

Systémové parametry topení

Hodnoty


90: Time constant for calculating the adjusted outside temperature	12
A0: Remote Control	1 (or 2)
b0: Room Temperature Hook-up	3
b2: Room Influence Factor	64 (or 31)
b5: Heating Circuit Pump Logic	5 (or 1)
FA: Increase of the set flow temperature	0

6. Test systému

A. Nastavte maximální
int. teplotu



B. Počkejte 3minuty
zkontrolujte zda topení funguje



C. Nastavte na OFF
a počkejte 3min.



D. Instalace vašeho tado°
je kompletní



Potřebujete pomoc?

Najít další profesionální
manuály **zde**



tado.com/professional-manuals

Najít více informací o chybových
hláškách v našem Help Center.



tado.com/support

Registrujte se na našem webu
Tado° professional



tado.com/installers

tado° installer hotline: +44 20 3893 2159